

**QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI**

N.B. Da compilare solo per le attività non in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità.

Codice istituzione principale che effettua la rilevazione	
Denominazione dell'Istituzione scolastica	

IndirizzoEdificio	
Provincia	
Comune	
Cap	
Via	

1 - Informazioni generali

a) Informazioni sull'ubicazione dell'edificio:

- L'edificio è isolato da altri edifici? Se no, l'edificio è indipendente?

- L'edificio contiene più scuole (anche di diverso ordine, grado o tipo)? Se si, i locali di tali scuole sono comunicanti tra di loro?

- L'edificio contiene anche locali aventi destinazioni diverse da quelle scolastiche? Se si, i locali della scuola sono comunicanti con tali altri locali?

b) Nell'edificio è presente l'impianto idrico antincendio?

c) In relazione alle presenze effettive contemporanee prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, l'edificio è con numero massimo di presenze contemporanee oltre 300 persone

del tipo

d) Quanti piani dell'edificio sono utilizzati dalla scuola?

e) Come sono distribuite le presenze del punto c) ai vari piani?

N° al piano N° al 1° piano N° al 2° piano N° al 3° piano N° al 4° piano
terra

N° al 5° piano N° al 6° piano N° al 7° piano N° al 8° piano N° al 9° piano

f) L'edificio è dotato anche di scala esterna?

2 - Impianti elettrici

a) L'edificio è dotato delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ivi presenti?

b) L'interruttore generale, che permette di togliere tensione all'impianto elettrico delle attività, è posto in posizione segnalata?

c) L'edificio è dotato di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia non inferiore ai 30', che alimenta l'illuminazione di sicurezza e l'impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme?

3 - Sistema di allarme

L'edificio è munito di un sistema di allarme in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti ed il suo comando è posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola?

4 - Estintori

Nell'edificio sono installati estintori portatili in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq. di pavimento, con un minimo di due estintori per piano?

5 - Segnaletica di sicurezza

Nell'edificio è installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi?

6 - Norme di esercizio

Verificare se nell'edificio sono osservate le seguenti norme di esercizio:

È presente il registro dei controlli periodici con annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio?

È presente un piano di emergenza?

Vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione all'anno?

Le vie di uscita sono mantenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale?

L'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza viene verificata prima dell'inizio delle attività didattiche e mantenuta per tutto il periodo di svolgimento di queste?

Viene fatto rispettare il divieto di fumo e il divieto dell'uso di fiamme libere, in specie all'interno di eventuali locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili?

Eventuali recipienti contenenti combustibili o gas, compressi o liquefatti, sono custoditi in locali appositi?

(*)

Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi viene interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile?

(*)

Negli archivi e depositi, i materiali sono custoditi in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm?

(*)

(*)La risposta **Non pertinente** è riservata alle scuole che non utilizzano tali materiali per attività didattiche

7 - Larghezza delle vie di uscita

a) L'edificio è dotato al piano terra delle seguenti vie di uscita che conducono all'esterno (ovvero su luogo sicuro):

N° con larghezza inferiore a 120 cm

N° con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm

N° con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm

N° con larghezza superiore a 240 cm

b) L'edificio è dotato di scale con le seguenti caratteristiche:

N° con larghezza inferiore a 120 cm

N° con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm

N° con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm

N° con larghezza superiore a 240 cm