

Lista di controllo Pulizia e manutenzione di edifici



Nella vostra azienda si lavora in condizioni di sicurezza durante i lavori di pulizia e manutenzione di edifici?

Durante i lavori di pulizia e manutenzione gli infortuni sono frequenti.

I pericoli principali sono:

- contatto con sostanze pericolose
- pavimenti scivolosi
- caduta da scale portatili, ponteggi mobili su ruote, scale fisse, apparecchi di sollevamento, ecc.
- lavori in quota senza dispositivi anticaduta

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste situazioni di pericolo.

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro.

Organizzazione, formazione, direzione

1	Il personale viene addestrato su come usare correttamente i detersivi e le attrezzature di lavoro? Ad es. uso di macchine di pulizia, scale portatili, ponteggi mobili su ruote, navicelle di pulizia, parapetti di protezione, piattaforme elevabili, ascensori per lavori su facciate, dispositivi anticaduta di tipo retrattile, ecc.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
2	Il superiore dà istruzioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ? Ad es. guanti idonei, calzature con suola antiscivolo, occhiali di protezione, docce oculari, maschera di protezione.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
3	Per ogni fase di lavoro si designano i responsabili ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
4	Le attrezzature di lavoro vengono utilizzate, controllate periodicamente e sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
5	Il superiore vigila regolarmente sul rispetto dei regolamenti in vigore ?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
6	Esiste un piano di emergenza per i posti di lavoro mobili e il personale ne è a conoscenza?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no

Consultare anche l'opuscolo «I nuovi collaboratori» (codice 66094.i), le liste di controllo «Comportamento sicuro» (codice 67044.i) e «Piano di emergenza per posti di lavoro mobili» (codice 67061.i)

Avvertenze

Per l'addestramento del personale possono essere utili le seguenti pubblicazioni Suva:

- Pieghevole «Chi risponde 10 volte sì?»
Il test per i professionisti delle scale.
Codice 84004.i
- Pieghevole «Otto domande sulla scala doppia».
Codice 84009.i
- Pieghevole «Otto domande fondamentali sui ponti mobili su ruote». Codice 84018.i

Tutti gli opuscoli sono disponibili in italiano, tedesco, francese e spagnolo; alcuni anche in portoghese e serbo-croato.




Fig. 1: l'angolo di appoggio corretto (70° circa) si misura con la «prova del gomito».



Fig. 2: con una base adeguata (ad es. tappetino antiscivolo) si impedisce che i piedi della scala scivolino.

Scale portatili

7	Nella vostra azienda avete un numero sufficiente di scale portatili adeguate ai lavori previsti? Impiegare solo scale certificate!	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
8	Le scale sono assicurate contro lo scivolamento ? (Fig. 2)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
9	Quando si sale sulle scale i detersivi e gli attrezzi vengono trasportati in una cassetta o in una custodia apposita?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no

Consultare anche la lista di controllo «Scale portatili» (codice 67028.i)

Ponteggi mobili su ruote

10	I ponteggi mobili su ruote vengono assicurati contro il ribaltamento ? (Fig. 3) Consultare il manuale d'uso e installazione per sapere come devono essere montati gli stabilizzatori e da quale altezza.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
----	--	---



Fig. 3: dispositivo per evitare il ribaltamento del ponteggio mobile.

- | | | |
|----|--|---|
| 11 | Prima di spostare il ponteggio ci si accerta che nessuno si trovi sopra ed esso viene spinto solo in senso longitudinale? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 12 | Prima di salire sul ponteggio si bloccano i freni delle ruote? (Fig. 4) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |

Consultare anche la lista di controllo «Ponteggi mobili su ruote» (codice 67150.i)



Fig. 4: prima di salire bloccare i freni delle ruote.

Prodotti per la pulizia

- | | | |
|----|---|---|
| 13 | I prodotti per la pulizia sono imballati e correttamente etichettati in base alla loro pericolosità? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 14 | Prima di usare un prodotto per la prima volta, si leggono attentamente le istruzioni per l'uso , l'etichetta e la scheda di sicurezza? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 15 | Vi siete accertati che le sostanze pericolose non siano stoccate in prossimità di alimenti, cibo per animali e medicinali? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |

Consultare anche le seguenti pubblicazioni Opuscolo «Sostanze pericolose – Tutto quello che è necessario sapere» (codice 11030.i), lista di controllo «Protezione della pelle sul posto di lavoro» (codice 67035.i), film «Napò in: Attenzione ai prodotti chimici!» (codice DVD 351)



Fig. 5: segnale che indica un pavimento scivoloso. Questo cartello può essere ordinato spesso la Suva (codice 99103).

Pulizia a umido dei pavimenti

- | | | |
|----|--|---|
| 16 | I pavimenti umidi vengono segnalati e asciugati subito? (Fig. 5) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 17 | Sui pavimenti umidi o bagnati e all'aperto si impiega sempre l' interruttore salvavita (interruttore FI)? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |

Consultare anche le liste di controllo «Utensili elettrici portatili» (codice 67092.i), «Elettricità sui cantieri» (codice 67081.i) e «Pavimenti» (codice 67012.i)



Fig. 6: parapetto di protezione agganciato tra la finestra e il telaio.

Pulizia di facciate e finestre

- | | | |
|----|--|---|
| 18 | Si dispone sempre di un numero sufficiente di dispositivi anticaduta come gabbie per la pulizia, dispositivi anticaduta di tipo retrattile, parapetti mobili? (Figg. 6 e 7) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 19 | I lavori vengono svolti da una postazione sicura?
Ad esempio ponteggi mobili su ruote, piattaforme elevabili, skyworker. | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 20 | Si verifica la statica dei punti di fissaggio prima di montare i dispositivi anticaduta temporanei? (Fig. 7) | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> in parte
<input type="checkbox"/> no |
| 21 | Per pulire le finestre si evita di salire su sedie girevoli, sgabelli e altri mezzi instabili? | <input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> no |



Fig. 7: pulizia delle finestre. La persona è munita di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile utilizzabile orizzontalmente. L'apparecchio è fissato a una traversa agganciata al telaio della porta.

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo riguardanti il tema della presente lista di controllo. In tale caso, occorre adottare le necessarie misure di sicurezza (vedi retro).

Ulteriori informazioni

- Pubblicazione «Come evitare danni a edifici e persone» (codice 44033.i)
- Opuscolo «Le scale portatili possono essere molto pericolose» (codice 44026.i)

