

LETTERA CIRCOLARE 23 GENNAIO 1987 N.1169/4101

[Art. 3 del D.M. 8 marzo 1985](#) - **CARICO D'INCENDIO** - [Legge 818/84](#)

Su conforme parere espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si dispone che, ai soli fini dell'applicazione del punto 3, allegato A, del D.M. 8 marzo 1985 relativo al rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, nel calcolo del carico d'incendio, non vanno computati gli infissi interni ed esterni (porte e finestre).